

Логика работы вентилятора ИБП IPPON Smart Winner

Режим и статус ИБП		Уровень нагрузки	Вентилятор отключен	50% мощности вентилятора	60% мощности вентилятора	100% мощность вентилятора
Работа от батареи	Увеличение нагрузки	0%-60%		✓		
		61%-70%			✓	
		71%-100%				✓
	Уменьшение нагрузки	100%-65%				✓
		64%-55%			✓	
		54%-0%		✓		
Работа от сети или в спящем режиме	Температура $\geq 62^{\circ}\text{C}$					✓
	Температура $\leq 45^{\circ}\text{C}$			✓		
ИБП неисправен			✓			

ПОЯСНЕНИЕ:

Работа от батареи	Вентилятор работает 5 секунд после отключения батареи.
	Вентилятор работает 5 секунд после выключения от перегрева.
	ИБП включит звуковой сигнал, если обнаружит отказ вентилятора. Если в течение 30 секунд вентилятор запустится, то ИБП вернется в нормальный режим. Если вентилятор не запустится повторно в течение 30 секунд, ИБП сообщит об отказе.
Работа от сети	ИБП включит звуковой сигнал, если обнаружит отказ вентилятора. Если в течение 30 секунд вентилятор запустится, то ИБП вернется в нормальный режим. Если вентилятор не запустится повторно в течение 30 секунд, ИБП сообщит об отказе.